

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области

Предписание № 116 от 18.10.2019г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите
прав потребителей

Место выдачи предписания: г.Томск, Фрунзе пр., д.103а.

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Редлих Еленой Васильевной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 38 г.Томска, расположенного по адресу: 634040, Томская область, г.Томск, ул.Ивана Черных, 123/1.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства ст.ст.11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28, 4.29, 6.10, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с п. 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. Провести в большом спортивном зале ремонт потолка.

Основание: п.п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 29.08.2020

2. Во всех учебных кабинетах, спортивном зале, рекреациях школы, остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, заменить стычные и треснувшие стекла.

Основание: п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 29.08.2020

3. Провести ремонт пола в туалетах.

Основание: п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 29.08.2020

4. Провести в рекреации на 3-м этаже ремонт потолка (устранить следы протекания).

Основание: п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 29.08.2020

5. Уровни искусственной освещенности на рабочих столах (партах) в кабинетах №№ 24, 25, 27 привести в соответствие с требованиями п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Основание: п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 29.08.2020

По выполнению п.п. 1-5 предписания в срок до 30.08.2020 известить ведущего специалиста-эксперта Редлих Елену Васильевну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 38 г.Томска
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица,
уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)


(подпись)

Редлих Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил(а):  18.10.2019 и.о. директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 38 г.Томска
Иголкина А.Н.