

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 19/1/1  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 38 г.Томска,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 13.03.2019 № 19,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 час. 00 мин. 12 марта 2019 года по 09 час. 00 мин. 02 апреля 2019 года, дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору) прапорщиком внутренней службы Мартюшевым Георгием Романовичем, проведена плановая выездная проверка по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ивана Черных, 123/1,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 38 г.Томска, Русаковой Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР РФ)	01.09.2019	
2.	Руководителем организации не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 ППР РФ	01.09.2019	
3.	Установка автоматической пожарной сигнализации находится в ручном режиме	п. 62 ППР РФ	01.09.2019	
4.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (при срабатывании СОУЭ, не запустились динамики расположенные в левом коридоре 1 этажа, в помещении столовой 1 этажа)	п. 61 ППР РФ	01.09.2019	
5.	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (при инициировании дымовых пожарных извещателей ИПД 3.1М, ИП212-141 не происходит запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	п. 61 ППР РФ; ч.1 ст. 85 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123)	01.09.2019	
6.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не оборудована источниками бесперебойного электропитания	п. 10 ст. 83, п.11 ст.84, п.4 ст.103 ФЗ-123;  п.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее - СП 5.13130.2009)	01.09.2019	
7.	Настенные звуковые и речевые оповещатели располагаются на высоте менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (фактически смонтированы вплотную к потолку в	п.4 ст. 84 ФЗ-123; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свод правил системы противопожарной защи-	01.09.2019	

	спортзале)	ты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009)		
8.	В помещении спортзала звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	п.4 ст.84 ФЗ-123; п.4.3 СП 3.13130.2009	01.09.2019	
9.	Ручные пожарные извещатели установлены на высоте менее 1,5±0,1 м. от уровня пола (установлены на высоте 1,36 м.)	ч. 9 ст. 83 ФЗ-123; п. 13.13.1 СП 5.13130.2009	01.09.2019	
10.	Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (расположены на более 1,7м)	п. 480 ППР РФ	01.09.2019	
11.	На объекте не обеспечено наличие огнетушителей необходимого типа по нормам согласно пунктам 468, 474 и приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: - имеющиеся углекислотные огнетушители не предназначены для тушения модельного очага поджара класса А (пожары твердых горючих веществ и материалов).	ст. 60 ФЗ № 123-ФЗ; п.п. 70, 465, 474, 478, приложение № 1 и 2 ППР РФ.	01.09.2019	
12.	- электрощитовая - склад лакокрасочных материалов - тепловой узел Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	глава 5,7,8 ФЗ-123; п. 20 ППР РФ	01.09.2019	
13.	- книгохранилище - склад лакокрасочных материалов - тепловой узел Размещенные в здании помещения складского, производственного и технического назначения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, электрощитовые, мастерские и т.п.), не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (предел огнестойкости EI45 – т.е. 45 минут до наступления потери целостности и теплоизолирующей способности), поскольку в заполнения проемов установлены не противопожарные двери 2-го типа (предел огнестойкости EI 30 – до наступления потери целостности и теплоизолирующей способности не менее 30 минут).	таблицы 23, 24, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.6.4 п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013).	01.09.2019	

14.	- Помещение электроцитовой. Не обеспечен предел огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах (при монтаже противопожарных дверей при толщине и глубине шва между проемом и дверью применена не огнеупорная монтажная пена, не обеспечивающая требуемый предел огнестойкости без заделки цементно-песчаным раствором)	таблицы 21, 23, ст.57, ст.58, ч.6 ст. 88, чч.2, 4 ст. 137, ч.1 ст. 138 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее - СП 2.13130.2012); п. 22 ППР в РФ	01.09.2019	
15.	Для здания не предусмотрены выходы на кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра	ч. 2 ст. 90 ФЗ-123; п. 7.7 СП 4.13130.2013	01.09.2019	
16.	Конструктивное исполнение эвакуационных путей <i>малого спортивного зала</i> не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре (двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания)	ч. 1 ст. 53 ФЗ-123; п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору) Мартюшев Г.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 02 » апреля 2019 года



Предписание для исполнения получил:

директор Гусакowa T.O.I

(должность, фамилия, инициалы)

*[Handwritten Signature]*

(подпись)

« 02 » апреля 2019 года

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

\* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.