

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 71/1/1  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 38 г.Томска,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 10.09.2019 № 71,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин. 16 сентября 2019 года по 10 час. 30 мин. 03 октября 2019 года, дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор по Октябрьскому району по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Мартюшевым Георгием Романовичем, проведена внеплановая выездная проверка по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ивана Черных, 123/1,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 38 г.Томска, Русаковой Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР РФ)	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор по Октябрьскому району по пожарному надзору) Мартюшев Г.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 03 октября 2019 года



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор Зуякова Т.М.  
(должность, фамилия, инициалы)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

« 03 » октября 2019 года

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

\* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.